

luonnos 26.8.2024

## Sisäministeriön asetus

### rakennusten poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 10 §:n 3 momentin ja 12 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa 1353/2018:

#### 1 §

##### *Soveltamisala*

Tässä asetuksessa säädetään uuden rakennuksen poistumisreittien merkitsemisestä ja valaisemisesta. Asetus koskee myös rakennuksen laajennusta ja rakennuksen käyttötarkoituksen muutosta. Rakennuksen korjaus- ja muutostyössä asetusta on sovellettava, jos korjaus- ja muutostyöt vaikuttavat rakennuksen poistumisjärjestelyihin.

Asetuksessa säädetään myös pelastuslain (379/2011) 12 §:ssä tarkoitetut poistumisreittien opasteiden ja valaistuksen toimintakunnossa pitämiseen liittyvät vaatimukset.

#### 2 §

##### *Määritelmät*

Tässä asetuksessa tarkoitetaan:

- 1) *poistumisreitillä* rakennuksen kustakin kohdasta ulos maan pinnalle tai muulle turvalliselle paikalle johtavaa poistumiseen tarkoitettua reittiä;
- 2) *poistumisopasteella* erityistä kilpeä, jota käytetään uloskäytävän sijainnin ja poistumiseen käytettävän kulkureitin osoittamiseen.

#### 3 §

##### *Poistumisreittien merkitseminen*

Rakennuksen poistumisreitit on merkittävä poistumisopasteilla:

- 1) majoitustiloissa;
- 2) hoitolaitoksissa;
- 3) kokoontumis- ja liiketiloissa;
- 4) työpaikatiloissa;
- 5) tuotantotiloissa;
- 6) varastotiloissa, joissa työskennellään;
- 7) sellaisissa muissa tiloissa, joista poistuminen on vaikeaa tai joissa poistumisjärjestelyt ovat tavanomaisesta poikkeavat.

Poistumisopasteet on sijoitettava havaitsemisen kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla ja niin, että ne selvästi osoittavat poistumisreitit. Poistumisopasteiden näkyvyys on varmistettava riittävällä valaistuksella

Poistumisopasteita on tarvittaessa täydennettävä ääni- tai valosignaaliopasteilla, lattiaan tehävillä merkinnöillä tai muulla havaittavuutta parantavalla tavalla.

#### 4 §

##### *Poistumisopasteet*

Käytettävien poistumisopasteiden on oltava selkeitä ja niiden merkitys on kyettävä tunnistamaan ja ymmärtämään helposti. Poistumisopasteiden on ulkonäöltään ja yleisiltä ominaisuuksiltaan oltava työpaikkojen turvamerkeistä ja niiden vähimmäisvaatimuksista annetun valtioneuvoston asetuksen (687/2015) mukaisia.

#### 5 §

##### *Poistumisreittien valaiseminen*

Poistumisreitit on valaistava tavalla, joka mahdollistaa niiden turvallisen käytön. Valaistuksessa on otettava huomioon rakennuksen ja sen tilojen käyttötarkoitus, koko ja muoto sekä se, miten rakennuksesta poistuminen on järjestetty. Poistumisreitien ovien yhteydessä valaistuksen on oltava riittävä oven havaitsemiseen ja oven aukaisumekanismin käyttöön.

Poistumisopasteiden on oltava aina valaistuja. Poistumisreitien muun valaistuksen on käynnistytävä, kun tavallinen valaistus joutuu epäkuuntoon.

Valaistuksen on toimittava turvalliseen poistumiseen ja evakuointiin vaadittavan ajan, kuitenkin vähintään yksi tunti.

#### 6 §

##### *Jälkivalaisevat poistumisopasteet*

Jälkivalaisevia poistumisopasteita voidaan käyttää täydentävinä opasteina. Poistumisreittien merkitsemistä ei voi kuitenkaan toteuttaa pelkästään jälkivalaisevilla poistumisopasteilla.

#### 7 §

##### *Kunnossapito*

Poistumisreittien merkinnät ja valaistus on pidettävä toimintakunnossa, toimintakuntoa on tarkkailtava ja havaitut viat ja puutteet on korjattava. Tehdyt huolto- ja kunnossapitotoimenpiteet on kirjattava.

#### 8 §

##### *Voimaantulo*

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2025.

Tämän asetuksen voimaan tullessa vireillä olevaan hankkeeseen sovelletaan tämän asetuksen voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.

Helsingissä x.x.2024

Sisäministeri Mari Rantanen

Nimike Etunimi Sukunimi