

Miljöministeriets förordning

om ändring av miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer

I enlighet med miljöministeriets beslut
upphävs i miljöministeriets förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer (1047/2017) 4 § 2 mom. och
ändras 4 § 1 mom. och 5 § 2 mom. som följer:

4 §

Vattnets kvalitet

Specialprojekteraren ska känna till kvaliteten på det vatten som är ämnat att ledas till en byggnads vatteninstallationer med tanke på den tekniska planeringen av installationerna och för att undvika korrosion. Endast vatten som uppfyller de kvalitetskrav som ställs på hushållsvatten får ledas till vatteninstallationerna. Bestämmelser om kvalitetskraven på hushållsvatten finns i hälsoskyddslagen (763/1994).

5 §

Skydd mot hälsorisker och andra olägenheter

Produkter som används i vatteninstallationerna ska vara lämpliga för ledning av hushållsvatten och bestå av ett material, eller en kombination av material, som godkänts i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten. Produkter som kommer i kontakt med hushållsvatten från vatteninstallationer får inte orsaka sanitära olägenheter och inte heller ha en negativ inverkan på vattnets färg, lukt eller smak, främja mikrobiell tillväxt eller läcka föroreningar till vattnet i högre grad än vad som angetts enligt Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2020/2184 om kvaliteten på dricksvatten.

Denna förordning träder i kraft den 20 .

På projekt som pågår vid ikraftträdandet av denna förordning tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 20

Miljö- och klimatminister Förnamn Efternamn

Titel Förnamn Efternamn