

luonnos 26.8.2024

Sisäministeriön asetus

palovaroittimista

Sisäministeriön päätöksen mukaisesti säädetään pelastuslain (379/2011) 17 §:n 5 momentin nojalla, sellaisena kuin se on laissa 436/2023:

1 §

Palovaroittimien määrä asunnossa

Asunnossa on oltava vähintään yksi palovaroitin asunnon jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliometriä kohti.

2 §

Palovaroittimien määrä majoitustilassa ja hoitolaitoksessa

Majoitustilan ja hoitolaitoksen jokaisessa majoitushuoneessa on oltava vähintään yksi palovaroitin. Majoitushuoneita sisältävän palo-osaston yleisissä tiloissa on oltava vähintään yksi palovaroitin jokaisen kerroksen tai tason alkavaa 60 neliometriä kohden.

3 §

Palovaroittimen sijoittaminen

Palovaroittimet on asennettava huonetilan kattoon vähintään 0,5 metrin etäisyydelle seinistä ja muista seinämäisistä rakennusosista. Palovaroittimen asentamisessa on noudatettava tuotteen asennusohjetta, jos palovaroitinta ei voi asentaa kattoon.

4 §

Palovaroittimen korvaavan muun laitteen toiminta

Jos palovaroittimien sijasta tilassa on paloilmoitin tai muu laite, on savuilmaisimien määrän ja sijoittamisen täytettävä 1—3 §:ssä säädetyt vaatimukset. Ilmaisimien savuherkkyyden ja laitteen hälytysäänen voimakkuuden on vastattava vähintään palovaroittimien teknisiä vaatimuksia.

5 §

Voimaantulo

Tämä asetus tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2026.

Tällä asetuksella kumotaan palovaroittimien sijoittamisesta ja kunnossapidosta annettu sisäasiainministeriön asetus (239/2009).

Helsingissä x.x.20xx

Sisäministeri Mari Rantanen

Nimike Etunimi Sukunimi